


Tillæg nr. 53 Erhvervsområdet Horsens syd. Opdeling og sammenlægning af kloakoplande, samt berigtigelse af befæstelsesgrader

Status: Vedtaget



Find os

Kontakt os

76292929

Følg os

 facebook.com/endelafflokken

 [linkedin.com/company/horsens-kommune](https://www.linkedin.com/company/horsens-kommune)

1. Indledning	3
2. Planlægningsgrundlag	3
2.1 Spildevandsplan	3
2.1 Lovgrundlag	3
2.2 Miljøvurdering	3
2.2 Kommuneplan	4
2.3 Lokalplan	4
2.4 Vandområdeplaner	4
2.5 Grundvandsplanlægning	5
3. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold	5
4. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold	6
5. Beregningsforudsætninger	8
6. Miljømæssige konsekvenser	9
6.1 Recipientforhold	9
6.2 Habitatvurdering	10
7. Miljøvurdering	11
8. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold	11
9. Økonomiske forhold	12
9.1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger	12
10. Økonomi	13
11. Tidsplan	13
12. Vedtagelse	13
13. *Referencer	13

1. Indledning

Dette tillæg nr. 53 til Spildevandsplan 2012 - 2015 for Horsens Kommune omhandler berigtigelse af spildevandsplanen således denne er i overensstemmelse med lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd.

Der er kloakoplande i spildevandsplanen, som kun er delvist omfattet af lokalplanen. Disse oplande vil med dette tillæg blive opdelt således, at henholdsvis den del der er omfattet af lokalplanen og den del, som er placeret udenfor lokalplanen, får sit eget kloakopland.

Derudover sammenlægges kloakoplande, som delvist omfatter matr. nr. 18a, Torsted By, Torsted, for at lette det administrative arbejde.

Dette tillæg vil ligeledes berigtige befæstelsesgrader for kloakoplande, således at befæstelsesgraden i spildevandsplanen stemmer overens med lokalplanen. Der ændres ikke på rettighederne for de virksomheder, som er omfattet af kloakoplandene, da lokalplanen til alle tider er gældende overfor virksomhederne.

Befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ændres med dette tillæg således disse er i overensstemmelse med lokalplanen, da det er spildevandsplanen, som er gældende overfor forsyningsselskabet.

Dette tillæg til spildevandsplanen vil dermed skabe overensstemmelse mellem den mængde regnvand som er tilladt at lede til regnvandssystemerne i området og den mængde regnvand, som forsyningsselskabet dimensionerer deres regnvandssystemer efter.

Tillægget er behandlet i Teknik og Miljø, Natur og Miljøafdelingen, Team Spildevand.

Sagens dokumenter er journaliseret under sag nr. 06.00.05-P16-19-21.

2. Planlægningsgrundlag

2.1 Spildevandsplan

Med baggrund i spildevandsbekendtgørelsen, udarbejdes dette tillæg til den gældende spildevandsplan 2012 - 2015.

2.1 Lovgrundlag

I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen skal der ske revision af spildevandsplanen, når der sker ændringer af et kloakopland, der er beskrevet i spildevandsplanen, eller når der optages nye arealer i den gældende spildevandsplan.

2.2 Miljøvurdering

Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter

- Lov nr. 973 af 25. juni 2020, "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)"

- Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019: "Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

2.2 Kommuneplan

Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling i kommunen. Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2017.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger, der er fastlagt i kommuneplanen. Området, som er vedtaget i dette tillæg til spildevandsplanen, er omfattet af rammenummer 14BO09, 14BO10 og 14BO11 for lokalplanlægning, som er boligområder samt rammenummer 14RE11 og 14RE13 for lokalplanlægning, som er udpeget, som rekreative områder. Derudover er planområdet omfattet af rammenummer 14ER09, 14ER13, 14ER14, 14ER15, 14ER16, 14ER21 og 14ER22 for lokalplanlægning, som er udpegede erhvervsområder.

Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

2.3 Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd. I lokalplanen fremgår følgende:

Hvis der befæstes mere end den befæstelsesgrad der er angivet for kloakoplandet, skal regnvand fra den del, som udgør overbefæstelsen, forsinkes, før det tilsluttes til regnvandskloak.

Kloakopland A398 og en del af A393 og A394, som omfattes af denne lokalplan, har en befæstelsesgrad på 0,48.

Kloakopland A396, A397, A399, A400, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A419, A421, A422 og A423 har en befæstelsesgrad på 0,56.

Kloakopland A420 har en befæstelsesgrad på 0,64.

2.4 Vandområdeplaner

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.

Planområdet ved Torsted Skelgrøft er en del af det hovedvandopland, som afvander til Horsens Fjord. Vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt tilhørende bekendtgørelser, udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord, samt god økologisk tilstand i selve fjorden.

Tillæg nr. 53 til spildevandsplanen omfatter udelukkende ændringer af oplandsgrænser og berigtigelse af befæstelsesgrader, således der opnås overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den gældende lokalplan. Da lokalplanens bestemmelser om befæstelsesgrader er gældende for de virksomheder, der ligger inden for det område, hvor dette tillæg til spildevandsplanen er vedtaget, ændres der ikke på virksomhedernes rettigheder til afledning af regnvand.

Forsyningsselskabets rettigheder ændrer sig, da det er de fremtidige befæstelsesgrader i spildevandsplanen, som det offentlige regnvandssystem skal dimensioneres efter. Dette sikrer, at der er overensstemmelse mellem den regnmængde, som må udledes til regnvandssystemet og den regnmængde, som systemet er dimensioneret til at aflede, rense og forsinke før regnvandet udledes til Torsted Skelgrøft. Der vil derfor ikke ske en øget påvirkning af Torsted Skelgrøft som følge af dette vedtaget tillæg til spildevandsplanen.

2.5 Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan, samt indsatsplaner for Horsens Kommune.

Planområdet ligger udenfor område med særlig drikkevandsinteresser. Den sydligste del af planområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Oens Vandværk og Torsted Vandværk. Tillægget vurderes ikke at medføre en risiko for påvirkning af vandværkernes grundvandsinteresser.

3. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold

Kloakopland A414 omfatter hovedsageligt boliger, men også erhverv. Kloakoplandet har status som separatkloakeret, hvorved regn- og spildevand afledes separat. Regnvand ledes til Torsted Skelgrøft opstrøms for regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på Torsted Skelgrøft.

Kloakopland A393 og A394 omfatter delvist erhverv og boliger og har status som separatkloakeret, hvorved regn- og spildevand afledes separat. Regnvand ledes til Torsted Skelgrøft opstrøms for regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på Torsted Skelgrøft.

Kloakopland A396, A397, A398, A399, A400, A410, A415, A416, A417, A418, A420, A421 og A422 omfatter erhverv og har status som separatkloakeret, hvorved regn- og spildevand afledes separat. Regnvand ledes til Torsted Skelgrøft opstrøms for regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på Torsted Skelgrøft.

Kloakopland A411, A412, A413, A419 og A423 omfatter planlagte erhvervsområder og har status som planlagt separatkloakeret, hvorved regn- og spildevand skal afledes separat. Regnvand skal ledes til Torsted Skelgrøft opstrøms for regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på Torsted Skelgrøft.



Figur 1 Placering og afgrænsning af kloakoplandene, inden ændring af oplandsafgrænsninger.

4. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold

Kloakoplandene indenfor planområdet har status som separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret (hvorved regn- og spildevand afledes/skal afledes separat). Regnvandssystemet i området er udformet således at der fra forskellige udløb udledes uforsinket regnvand fra kloakoplandene til Torsted Skelgrøft. Nedstrøms for disse udløb ligger regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på Torsted Skelgrøft. Når vandføringen i Torsted Skelgrøft overskrider 400 l/s sker der overløb fra Torsted Skelgrøft til regnvandsbassinet, som dermed bidrager til at rense og forsinke regnvand fra kloakoplandene fra erhvervsområdet ved Horsens Syd.

Befæstelsesgraden for kloakopland A414 ændres i Spildevandsplan 2012 – 2015 til 0,30. Regnvand ledes til udløb nr. A414UR.

Kloakopland A393 og A394 er delvist omfattet af lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd. Derfor opdeles disse kloakoplande, således der er et kloakopland for den del af oplandet, som er omfattet af lokalplanen, og et kloakopland for den del, som ikke er omfattet af lokalplanen. Opdelingen af

kloakopland A393 og A394 er illustreret på figur 2. Efter opdelingen er befæstelsesgraden for A393 og A394 0,48, mens den for A393_2 og A394_2 er 0,6. Regnvand fra kloakopland A393 og A393_2 ledes til udløb nr. A398UR, mens regnvand fra kloakopland A394 og A394_2 ledes til udløb nr. A394UR.

Kloakopland A398 og A418 omfatter delvist matrikel nr. 1e, Oens By, Ølsted. Denne matrikel skal udmatrikuleres. Matrikelgrænsen placeres imellem det bebyggede del og den ubebyggede del. Den ubebyggede del kommer til at aflede regnvand til udløb A417UR. Efter en omkobling af regnvandssystemet vil matrikel nr. 42, 1q, 1ah, alle, Oens By, Ølsted ligeledes aflede regnvand til A417UR. Derfor kommer kloakopland A417 til at omfatte disse matrikler. Derfor tilpasses kloakopland A417 og kloakopland A398 den fremtidige matrikelgrænse, efter udmatrikuleringen, samt kloakopland A418 tilpasses således denne ikke længere omfatter matrikel nr. 42, 1q, 1ah, alle, Oens By, Ølsted.

Befæstelsesgraden for kloakopland A398 fastsættes til 0,48.

Befæstelsesgraden for kloakopland A417 og A418 fastsættes til 0,56. Den fremtidige afgrænsning af kloakopland A398, A417 og A418 fremgår af figur 2. Regnvand fra A418 udledes til udløb nr. A418UR, mens regnvand fra A398 udledes til udløb nr. A398UR.

Det er ikke hele kloakopland A419, som er omfattet af lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd. Derfor opdeles kloakopland A419 i to - kloakopland A419 og kloakopland A419_2. Befæstelsesgraden i kloakopland A419 fastsættes til 0,56. Regnvand fra A419 udledes til udløb nr. A419UR.

Regnvand fra A419_2 skal ledes til et nyt regnvandsbassin med eget udløb til Torsted Skelgrøft. Detaljerne for bassin og udløb for kloakopland A419_2 kendes ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende tillæg til spildevandsplanen. Kloakopland A419_2 oprettes, som et planlagt separatkloakeret opland. Opdelingen af kloakopland A419 til A419 og A419_2 fremgår af figur 2. Befæstelsesgraden for A419_2 fastsættes til 0,80.

En del af kloakopland A393, samt kloakopland A410, A411, A412, A413 og A415 omfatter matr. nr. 18a, Torsted By, Torsted. Det er en stor matrikel, så en del afleder til udløb A410UR og en anden del afleder regnvand til A415UR. Derfor oprettes der to kloakoplande.

Kloakopland A412, A413 og A415 afleder regnvand til udløb A415UR. Derfor sammenflettes disse kloakoplande til et kloakopland, som benævnes A415.

En del af kloakopland A393 samt kloakopland A410 og A411 afleder regnvand til udløb A410UR. Derfor sammenflettes disse kloakoplande til et kloakopland, som benævnes A410.


Kloakopland A411, A412 og A413 har status som planlagt separatkloakeret. De sammenflettede kloakoplande A410 og A415 vil få status, som separatkloakeret. Horsens Kommune har afholdt udgifterne til tilslutning af regn- og spildevand fra disse områder, hvorfor sammenlægningen til et kloakopland ikke påvirker forsyningsselskabet økonomisk.

Befæstelsesgraden for A415 fastsættes til 0,56.

Befæstelsesgraden for A410 fastsættes til 0,56, selvom den del, der tidligere var omfattet af A393, før havde 0,48. Regnvandssystemet er dimensioneret til 0,56, så ændringen i spildevandsplanen vil ikke medføre, at forsyningsselskabet skal ændre regnvandssystemet for denne mindre del af matriklen.

En del af kloakopland A423 er blevet udnyttet og skal derfor have ændret status til separatkloakeret. Derfor opdeles kloakopland A423 til hhv. A423 og A423_1. A423 kommer til at omfatte matr. nr. 9an, Oens By, Ølsted, som er den matrikel der er blevet bebygget, hvorfor denne får status som separatkloakeret. A423_1 kommer til at omfatte matr. nr. 9bb, Oens By, Ølsted, som skal have status som planlagt separatkloakeret. Befæstelsesgraden for kloakoplandene fastsættes til 0,56.

Oplandsgrænserne for kloakopland A396, A397, A399, A400, A410, A416, A417, A421 og A422 fastholdes. Befæstelsesgraden for kloakoplandene fastsættes til 0,56. Ligeledes fastholdes oplandsgrænsen for kloakopland A420, hvor befæstelsesgraden ændres til 0,64.



Figur 2 - Placering af og afgrænsning af kloakoplandene efter vedtagelse af tillæg nr. 53 til Spildevandsplan 2012 – 2015.

5. Beregningsforudsætninger

5.1 Spildevand

Nedenfor ses den fremtidige belastning fra det nye kloakopland A415. Den fremtidige belastning fra A419, A419_2 og A423_1 kendes ikke på nuværende tidspunkt, men for A419 er den estimeret til 5 PE/ha. Belastningsgrundlaget er 0,0044 l/s/PE.

Opland nr.	Belastning PE	Belastning l/s
A415	325	1,43
A419	25,5	0,11
A423	5	0,02

Horsens Centralrenseanlæg har en godkendt kapacitet på 210.000 PE. Den nuværende belastning er ca. 123.600 PE. Horsens Kommune vurderer derfor, at Horsens Centralrenseanlæg kan modtage spildevand fra oplandene.

5.2 Regnvand

Belastningsgrundlaget er 150 l/s/red. ha.

Opland nr.	Areal [ha]	Befæstelsesgrad [-]	Befæstet areal [ha]	Belastning [l/s]
A393	12,85	0,48	6,17	926
A393_2	5,79	0,60	3,47	521
A394	11,97	0,48	5,75	863
A394_2	8,44	0,60	5,06	759
A396	4,29	0,56	2,40	360
A397	3,12	0,56	1,75	263
A398	18,52	0,48	8,89	1334
A399	4,05	0,56	2,27	341
A399_1	8,27	0,55	4,55	683
A400	1,68	0,56	0,94	141
A410	19,39	0,56	10,85	1628
A414	8,23	0,30	2,47	371
A415	38,77	0,56	22,35	3353
A416	4,49	0,56	2,51	377
A417	23,11	0,56	12,94	1941
A418	35,59	0,56	19,93	2990
A419	4,85	0,56	2,72	408
A419_2	19,97	0,80	13,98	2.097
A420	27,73	0,64	17,75	2.663
A421	17,71	0,56	9,92	1.488
A422	6,28	0,56	3,52	528
A423	0,73	0,56	0,41	62
A423_1	0,55	0,56	0,31	47
I alt.	286,38		160,91	24.137

Samtlige krav til rensning og udledning af regnvand fra disse kloakoplande er angivet i en særskilt tilladelse til udledning af regnvand.

6. Miljømæssige konsekvenser

6.1 Recipientforhold

Tillæg nr. 53 vil medføre, at der er overensstemmelse mellem den mængde regnvand, som det er tilladt at aflede fra kloakplanderne og den mængde regnvand, som forsyningsselskabet skal dimensionere regnvandssystemet efter.

Det er befæstelsesgraderne, som er angivet i spildevandsplanen, forsyningsselskabet skal anvende til dimensionering af deres regnvandssystem. Da befæstelsesgraderne ændres i en nedadgående retning, vil ændringen af befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ikke medfører, at regnvandssystemet er underdimensioneret. Regnvandet neddrøses og renses inden udledning til Torsted Skelgrøft, og det vurderes derfor, at planen ikke vil være til hinder for målopfyldelse i Torsted Skelgrøft, Hatting Bæk, Byholm Å eller Horsens Fjord.

6.2 Habitatvurdering

Jf. Habitatbekendtgørelsens¹ § 6 stk. 1-4 skal der, forud for vedtagelse af spildevandsplantillæg, foretages en vurdering af, om planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen ikke medfører:

- Skade på de naturtyper, som området er udpeget for
- Skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for

Betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter

Natura 2000

Planområdet ligger mere end 19 km fra nærmeste nedstrøms liggende Natura 2000 område, som er Natura 2000-område nr. 56 (Habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

<http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>

På baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde, samt spildevandsplantillæggets karakter og omfang, er det Horsens Kommunes vurdering, at spildevandsplantillæg 53 ikke vil medvirke til at skade de arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde, og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

¹ BEK nr. 1595 af 6. december 2018

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV-arter: odder, stor vandsalamander, arter af flagermus og grøn mosaikguldsmed.

Af de naturligt hjemmehørende bilag IV-arter i den østjyske region, er det kun sandsynligt, at der forekommer odder i Torsted Skelgrøft. Pga. grøftens størrelse og bynære placering er Torsted Skelgrøft dog ikke et sandsynligt yngle- eller rasteområde for denne bilag IV-art. Det er ikke sandsynligt at fremtidige projekter, som spildevandsplantillæg nr. 53 er med til at sætte rammerne for, vil medføre en negativ påvirkning på Torsted Skelgrøft, eller nedstrøms liggende recipienter. Derfor er det Horsens Kommunes vurdering, at det ansøgte har en neutral påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i Torsted skelgrøft.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at planen kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder
- Indskrænke eller forringe egnede raste-, yngle- eller voksesteder for bilag IV-arter i området

7. Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven* skal alle fysiske planer og projekter, som skønnes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne.

Horsens Kommune har gennemført en screening af tillægget med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering af tillægget.

Horsens Kommune har tirsdag d. 6. juli 2021 vurderet, at tillæg nr. 53 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 10 og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget i henhold til loven. Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber tirsdag d. 3. august 2021.

8. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold

Ændringen af oplandsgrænser ændrer ikke på lodsejerforholdene. Berigtigelsen af befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ændrer ikke på rettighederne for virksomhederne, da den gældende lokalplans bestemmelser om befæstelsesgrader er gældende for de virksomheder, der ligger inden for det område, der behandles i dette vedtaget tillæg til spildevandsplanen.

Dette tillæg til Spildevandsplan 2012 – 2015, ændrer på forsyningsselskabets rettigheder, da det er spildevandsplanen, som forsyningsselskabet skal følge.

Følgende matrikler berøres ved ændringen:

Matrikel nr. 5aa, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bu, 5bv, 5bx, 5by, 5bz, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, 5cx, 5cy, 5cz, 5cæ, 5cø, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5dt, 5du, 5dv, 5dx, 5dy, 5dz, 5dæ, 5dø, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq, 5er, 5es, 5et, 5eu, 5ev, 5ey, 5ez, 5eæ, 5eø, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fe, 5ff, 5fg, 5fh, 5fi, 5fk, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5ft, 5fu, 5fv, 5fx, 5fy, 5ga, 5gb, 5gp, 5gq, 5gr, 5gs, 5gt, 5gu, 5h, 5hc, 5hd, 5he, 5hl, 5hm, 5hn, 5ho, 5hp, 5hq, 5ht, 5hu, 5hv, 5i, 5iq, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 6aa, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6au, 6av, 6ax, 6ay, 6az, 6aæ, 6aø, 6ba, 6bb, 6bc, 6bd, 6be, 6bf, 6bg, 6bh, 6bi, 6bk, 6bl, 6bm, 6bn, 6bo, 6bp, 6bq, 6br, 6bs, 6bt, 6bu, 6bv, 6bx, 6by, 6bz, 6bæ, 6bø, 6ca, 6cb, 6cc, 6cd, 6ce, 6cf, 6cg, 6ch, 6ci, 6ck, 6cl, 6cm, 6cn, 6co, 6cp, 6cq, 6cr, 6cs, 6ct, 6cu, 6cv, 6cx, 6dz, 6dø, 6ea, 6eb, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 6æ, 6ø, 7cø, 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7e, 13b, 17a, 17b, 17c, 17g, 17h, 17i, 18a, 19a, 19b, 19c, 19d, 19h, 19l, 19m, 20i, 20k, 20l, 21b, 21g, 52, 53, 7000ah, 7000ak, 7000ao, 7000ap, 7000ax, 7000b, 7000h, 7000p, 7000q, 7000t, 7000ø, alle, Torsted By, Torsted

Matrikel nr. 1a, 1aa, 1ab, 1ac, 1af, 1ag, 1ah, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1b, 1e, 1h, 1i, 1k, 1l, 1n, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1y, 1z, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2t, 2u, 2v, 2z, 3s, 3t, 4a, 4e, 4l, 4o, 9a, 9ab, 9ac, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9am, 9an, 9ao, 9ap, 9aq, 9ar, 9as, 9au, 9av, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bb, 9bc, 9bd, 9c, 9d, 9e, 9o, 9q, 9r, 9v, 9æ, 9ø, 23a, 23b, 23c, 24a, 24b, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 27a, 27c, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 37, 41, 42, 7000a, 7000e, 7000g, 7000h, 7000i, 7000l, 7000m, 7000n, alle, Oens By, Ølsted.

9. Økonomiske forhold

Tillæg nr. 53 vil ikke få økonomisk betydning for de virksomheder, som er omfattet af ændringerne af kloakoplandene omfattet af dette vedtaget tillæg til spildevandsplanen, da det er de maksimale befæstelsesgrader, som er angivet i lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd, som er gældende for disse virksomheder.

10. Økonomi

Det er befæstelsesgraderne, som er angivet i spildevandsplanen, som forsyningsselskabet skal anvende ved dimensionering af deres regnvandssystem.

Med ændringerne af befæstelsesgraderne med dette tillæg nr. 53 til Spildevandsplan 2012 – 2015, ændres forsyningsselskabets rettigheder. Da befæstelsesgraderne ændres i en nedadgående retning, vil ændringen af befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ikke medføre at regnvandssystemet er underdimensioneret.

11. Tidsplan

Gennemførelsen af tillægget forventes at ske i 2021.

12. Vedtagelse

Tillæg nr. 53 til Spildevandsplan 2012 – 2015 for Horsens Kommune har været offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside. Der er efter offentliggørelsen en høringsperiode på 8 uger, hvor der kunne indsendes indsigelser eller bemærkninger til forslag nr. 53 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2015.

Forslaget til tillæg nr. 53 har været offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside fra tirsdag d. 6. juli 2021. Høringsperioden udløb tirsdag d. 31 august 2021. Der er ikke modtaget nogle indsigelser eller bemærkninger til forslaget til tillæg nr. 53 til Spildevandsplanen 2012-2015.

Det er i høringsperioden opdaget, at det ikke er hensigtsmæssigt at sammenflette kloakopland A410, A411, A412, A413 og A415 til et stort kloakopland (A415). Dette skyldes at ikke alle kloakoplandene har udløb til A415UR. Kloakopland A410 og A411 har udløb til A410UR, mens kloakopland A412, A413 og A415 har udløb til A415UR. Begge udløb udleder til Torsted Skelgrøft.

Derfor sammenflettes kloakopland A415 med A412 og A413 og benævnes i fremtiden A415 og kloakopland A410 og A411 sammenflettes og benævnes A410 i fremtiden. Ændringen har udelukkende administrativ karakter. Da udløbene udleder til samme recipient, vil recipientvurderingen ikke ændre sig ved disse ændringer af kloakoplandene.

13. *Referencer

Copyright

Kort er gengivet af Horsens Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright@ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Ortofoto, er gengivet af Horsens kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Artsfredningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse

Planloven

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Spildevandsplan 2012-2015

<https://sektorplaner.horsens.dk/spildevandsplan/>