


Spildevandsplan 2012-2015

Tillæg nr. 68, Nyt boligområde ved Møllegade i Nim

- Tilretning af spildevandsplanen i forbindelse med lokalplan 392, Horsens, Boligområde, Møllegade, Nim

Status: Vedtaget



Find os

www.horsens.dk

Kontakt os

76292929

Følg os

facebook.com/endelafflokken

linkedin.com/company/horsens-kommune

Vi løfter i flok

1. Indledning.....	3
2. Planlægningsgrundlag	3
2.1 Spildevandsplan	3
2.2 Kommuneplan	3
2.3 Lokalplan	4
2.4 Vandområdeplaner	4
2.5 Grundvandsplanlægning.....	5
3. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold	5
4. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold	6
4.1. Spildevand	7
4.2 Regnvand	7
4.3 Klimatilpasning	8
5. Beregningsforudsætninger	8
5.1 Spildevand	8
5.2 Regnvand	8
6. Miljømæssige konsekvenser	9
6.1 Recipientforhold	9
6.2 Habitatvurdering	9
7. Miljøvurdering	10
7.1 Afgørelse vedr. miljøvurderingsloven	10
8. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold	11
9. Økonomiske forhold	11
9.1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger	11
10. Økonomi	12
11. Tidsplan	12
12. Vedtagelse	12
14. *Referencer.....	13

1. Indledning

Tillæg nr. 68 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune er udarbejdet i forlængelse af arbejdet med lokalplan nr. 392, Boligområde, Møllegade, Nim. Lokalplanen omhandler et nyt boligområde på Møllegade i Nim omfattende matr.nr. 15y og 15d, begge Nim By, Nim.

Matrikel 15y Nim By, Nim er omfattet af kloakopland B172, der er planlagt separatkloakeret. Matrikel 15d Nim By, Nim er omfattet af kloakopland B167, der er fælleskloakeret.

Tillæg nr. 68 til spildevandsplanen har til formål at samle lokalplanområdet i kloakopland B172, ændre kloakeringsprincippet for den del af kloakopland B167, der er omfattet af lokalplan 392 (matr. 15d) fra fælleskloakeret til separatkloakeret, samt at fastsætte en samlet maksimal befæstelsesgrad for kloakopland B172.

Tillægget er behandlet i Teknik og Miljø, Natur og Miljøafdelingen, Team Spildevand.

Sagens dokumenter er journaliseret under sag nr. 06.00.05-P16-7-22.

2. Planlægningsgrundlag

2.1 Spildevandsplan

Med baggrund i spildevandsbekendtgørelsen, er dette tillæg til den gældende spildevandsplan 2012-2015 udarbejdet.

Tillægget omfatter kloakopland B172, der er planlagt separatkloakeret, og kloakopland B167 der er fælleskloakeret.

Efter bestemmelserne i Spildevandsbekendtgørelsens §5 skal der ske en revision af spildevandsplanen ved ændringer af et kloakopland, som fremgår af den gældende spildevandsplan, eller når der skal optages nye arealer i den gældende spildevandsplan.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 392, Boligområde, Møllegade, Nim opstod der mulighed for at samle kloakopland B172 med en stor del af kloakopland B167, der herved kan separatkloakeres ved at etablere det nye kloaksystem på grunden således, at regnvand ledes mod nord.

Ved at sammenlægge størstedelen af B167 med B172 og frakoble regnvandet fra det eksisterende fællessystem opnås en mindre belastning heraf.

2.2 Kommuneplan

Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling i kommunen. Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2021.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger, der er fastlagt i kommuneplanen.

Matr.nr 15y Nim By, Nim, der er omfattet af kloakopland B172 er omfattet af kommuneplan ramme nummer 37BO05, og er udlagt som boligområde.

Matr.nr 15d Nim By, Nim, der er omfattet af kloakopland B167 er omfattet af kommuneplan ramme nummer 37BE01, og er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Jf. Kommuneplanens retningslinje nr. 6.1.2 skal regnvandsbassiner udformes som naturlige søer, som tilfører det område, de placeres i, en rekreativ værdi.

Ved at frakoble regnvand fra kloakopland B167 fra det eksisterende fællessystem mod syd og i stedet lede regnvandet mod nord opnås en mindre belastning af det fælleskloakerede system i Nim med mindre risiko for overbelastning og overløb af fortyndet spildevand til følge. Ændringen i kloakeringsprincippet betyder dog, at regnvandsbassinet i projektområdet skal være større, end hvis der kun skulle have været håndteret regnvand fra nuværende kloakopland B172.

Regnvandsbassinet, der etableres for at rense og forsinke regnvandet fra det nye boligområde, placeres i den nordlige del af projektområdet, da terrænet falder mod nord og regnvandet dermed kan gravitere ned til bassinet. Bassinet indrettes med et skrånende brinkanlæg og en permanent vanddybde på 1 meter.

For at opfylde lokalplanens krav til friarealer og samtidig opfylde de krav, der stilles til bassinet i forhold til vådvolumen og forsinkelsesvolumen, er det ikke muligt at etablere regnvandsbassinet med et mere varieret forløb af kronekanten. Dette medfører, at bassinet ikke giver væsentlig æstetisk eller rekreativ værdi til boligområdet, men dog bidrager til et grønt udtryk ved indkørslen til det nye lokalplanområde.

Med baggrund i den konkrete indretning af regnvandsbassinet, drift og de givne forhold i området, herunder den positive effekt i forhold til overbelastning af fællessystemet, der opnås ved frakobling af regnvand herfra, er det vurderet, at kommuneplanens retningslinje er imødekommet i tilstrækkelig grad. Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes derfor at være i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

2.3 Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 392, Boligområde, Møllegade, Nim.

Da der er tale om en ny lokalplan er håndtering af regn- og spildevand udarbejdet i samarbejde imellem Horsens Kommune og Samn Forsyning, hvor områdets kloakeringsprincip og befæstelsesgrad er fastsat og efterfølgende indarbejdet i lokalplanen og implementeres i Horsens Kommunes gældende Spildevandsplan ved vedtagelse af dette tillæg til spildevandsplanen.

2.4 Vandområdeplaner

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.

Lokalplanområdet ved Nim afleder regnvand til Porskær Bæk, og er en del af det hovedvandopland, som afvander til Randers Fjord. Vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt tilhørende bekendtgørelser, udstikker

retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Randers Fjord, samt god økologisk tilstand i selve fjorden.

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med vandområdeplanen, idet regnvandet renses efter BAT og forsinkes i et vådt regnvandsbassin, før det udledes til Porskær Bæk. Det planlagte har derfor en neutral påvirkning på de miljømål, som gennem lov om vandplanlægning er fastlagt for overfladevand og grundvand.

2.5 Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan, samt indsatsplaner for Horsens Kommune.



Området omfattet af nærværende tillæg er placeret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, men den sydlige del af området ligger inden for indvindingsoplandet til Nim Vandværk.


I forlængelse af at kloakopland B172 omfattede lokalplan 392 skal separatkloakeres, skal der etableres et vådt regnvandsbassin inden for lokalplanområdet. Regnvandsbassinet placeres mod nord og dermed uden for indvindingsoplandet og det vurderes derfor, ikke at ville udgøre en risiko for områdets grundvandsressource.

Figur 1. Syd for den blå streg er projektområdet beliggende inden for indvindingsoplandet til Nim Vandværk.

3. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold

Nærværende tillæg omfatter kloakopland B167 og 172, som vist på nedenstående figur.


Kloakopland B172 er planlagt separatkloakeret. Ved udbygning skal der reserveres plads inden for kloakoplandet til et regnvandsbassin, hvor regnvand renses og forsinkes til naturlig afstrømning, før det udledes til Porskær Bæk via det eksisterende regnvandsudløb B175UR, der ligger længere mod nord. Den maksimale befæstelsesgrad for området er fastsat til 0,35.



Figur 2. De nuværende forhold for området, som nærværende tillæg omhandler.

Kloakopland B167 er fælleskloakeret. Regn- og spildevand ledes ud af området og tilsluttes fællesledningen i Eslundvej syd for området. Ledningen er vist med grønt på ovenstående billede til højre. Både regn- og spildevand ledes til rensning på Brædstrup Renseanlæg. Den maksimale befæstelsesgrad er fastsat til 0,65.

4. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold



Figur 3: Fremtidig udbredelse af kloakopland B172 markeret Med gult.

De 2 kloakoplande B172 og kloakopland B167, med undtagelse af matr.nr. 15aa Nim By, Nim sammenlægges. Området fremgår herefter som kloakopland B172. Hele oplandet separeres, og den maksimale befæstelsesgrad fastsættes til 0,46 på baggrund af befæstelsesgraden i det planlagte byggeprojekt.

Befæstelsesgraden for byggeri af den type, der planlægges, er normalt 0,55 efter Tillæg nr. 22 til gældende spildevandsplan. I dette tilfælde planlægges efter projektets aktuelle befæstelsesgrad

da dette betyder, at regnvandsbassinet til håndtering af regnvand bliver mindre.

Der er begrænset plads til etablering af regnvandsbassin, så Horsens Kommune har vurderet, at regnvandsbassinet ville få et bedre udtryk og passe bedre ind i området ved at sænke befæstelsesgraden.

Kloakopland B167 omfatter efter vedtagelse af dette tillæg kun matr.nr. 15aa Nim By Nim. Kloakoplandet er fortsat fælleskloakeret og befæstelsesgraden er uændret 0,65.

Den del af Eslundvej, der er en del af matr.nr. 15d Nim By, Nim, er også omfattet af lokalplan 392. Denne del af Eslundvej er ikke registreret som vejareal, og vejadgangen til projektområdet lukkes herfra. Kotemæssigt kan regnvandet fra denne del af Eslundvej ikke afledes til regnvandsbassinet der etableres i projektområdet.

Samn Forsyning har undersøgt de omkringliggende matrikler i Horsens Kommunes filarkiv, og ingen af matriklerne er tilsluttet fællesledningen i den private del af Eslundvej, så denne kan betragtes som stikledning til matr.nr. 15d. Fremadrettet vil vejarealet fortsat være en del af kloakopland B166 og fortsat afvande regnvand til fællesledningen i Eslundvej.

4.1. Spildevand

Spildevand afledes uændret til Brædstrup Renseanlæg.

4.2 Regnvand



Regnvand fra det nye kloakopland B172 afledes til et nyt regnvandsbassin der nummereres B172BR. Regnvandet renses og forsinkes i regnvandsbassinet før det udledes til Porskær Bæk.

Bassinet placeres i den nordlige del af matr.nr. 15y Nim By, Nim.

Afløbet fra bassinet etableres til eksisterende regnvandsledning og udledes via eksisterende udløb B175UR. Der foreligger en gældende udledningstilladelse til udløb B175UR.

Udløb B175UR er vist med turkis trekant på billedet til venstre.

Alle forhold, der omhandler etablering af bassin og vilkår til udledning, behandles i en særskilt tilladelse til udledning af regnvand.

Figur 4. Udløb B175UR placering i forhold til området nærværende tillæg omhandler.

4.3 Klimatilpasning

Det nye lokalplanområde, som nærværende tillæg omhandler, ligger uden for risikoområder for oversvømmelser pga. nedbør der er udpeget i kommuneplanen. Der er ingen søer, vandløb eller andre vådområder, i nærheden af området, der kan betyde, at der er en forøget oversvømmelsesrisiko.

Regnvandsbassinet modtager kun regnvand fra projektområdet, og ikke fra andre omkringliggende arealer.

5. Beregningsforudsætninger

5.1 Spildevand

I det fremtidige kloakopland B172 skal der etableres 22 nye boliger af 2,3 PE pr. bolig. Alle boliger bliver separatkloakeret på egen grund. Belastningsgrundlaget er 0,0044 l/s pr. PE:

Belastningsgrundlag l/s pr. PE		
Opland nr.	Belastning PE	Belastning l/s
B172	50,6	0,22

Hele området omfattet af nærværende tillæg har også før vedtagelsen været omfattet af den gældende spildevandsplan og ligger i oplandet til Brædstrup Renseanlæg.

Ændringen af kloakeringsprincippet for den del af kloakopland B167, der er omfattet af nærværende tillæg, betyder, at der ledes mindre vand til rensning på Brædstrup Renseanlæg, da regnvandet fra området herefter skal udledes direkte og ikke ledes til rensning på rensesanlægget sammen med spildevandet.

5.2 Regnvand

Belastningsgrundlaget er 150 l/s/red. ha.

Opland.nr	Areal i ha.	Befæstelsesgrad i %	Befæstet areal i ha.	Belastning l/s	Udløb nr.
B172	1,43	0,46	0,66	99	B175UR

I ovenstående tabel er arealet af det fremtidige opland B172 fremkommet ved arealerne af matr.nr. 15d og 15y, Nim By, Nim lagt sammen uden den del af matr.nr. 15d, der udgøres af vejarealet mod syd (se afsnit 4).

Der etableres et nyt regnvandsbassin i kloakopland B172 for at håndtere regnvand herfra. Afløbet fra bassinet ledes til eksisterende regnvandssystem og udledes til Porskær Bæk via det eksisterende udløb B175UR.

Etableringen af regnvandsbassinet og vilkår hertil behandles i en særskilt tilladelse til udledning af regn- og overfladevand

6. Miljømæssige konsekvenser

6.1 Recipientforhold

Der skal etableres et regnvandsbassin med permanent vådt volumen for at sikre rensning af det regnvand, der udledes til Porskær Bæk fra området. Ud over vådvolumen etableres regnvandsbassinet med forsinkelsesvolumen, så regnvand fra området, der afleder regnvand, kan stuve op i bassinet.

Afløbet fra regnvandsbassinet kobles på det eksisterende regnvandssystem og afledes herfra til Porskær Bæk via det eksisterende udløb B175UR. Afløbet fra bassinet neddrosles, så det ikke forårsager overbelastning af det eksisterende system, og det er sikret, at det samlede afløb fra udløbet B175UR ikke overskrider det tilladte.

Da håndteringen af overfladevand fra det planlagte følger et overordnet princip hvor, overfladevand dels renses for fremmedstoffer og dels neddrosles til naturlig afstrømning vurderes det at det planlagte derfor har en neutral påvirkning på recipienten.

6.2 Habitatvurdering

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 skal der forud for vedtagelse af spildevandsplantillæg foretages en vurdering af, om planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000- områder eller bilag IV-arter i området væsentligt. Der kan kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen ikke medfører skade på de naturtyper, som området er udpeget for, skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Planområdet ligger ca. 7 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Via. udløbet til Porskær Bæk og det nedstrømsliggende vandløbssystem afledes regnvand til Horsens Fjord. En del af fjorden er omfattet af Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: [Link til Miljøstyrelsens hjemmeside.](#)

Planområdet ligger i byzone. Ændring af spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke hverken naturområder eller arter fra Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.

Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at følgende bilag IV arter lever i den østjyske region: Arter af flagermus, odder, grøn mosaikguldsmed og stor vandsalamander.

Ændring af spildevandsplanen vurderes ikke at medføre påvirkninger på potentielle yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV arter.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

7. Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven* skal alle fysiske planer og projekter, som skønnes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne.

Horsens Kommune har gennemført en screening af tillægget med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering af tillægget.

7.1 Afgørelse vedr. miljøvurderingsloven

Horsens Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven, og afgjort at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for tillægget.

Afgørelsen er meddelt som en selvstændig afgørelse der er truffet med hjemmel i lovens § 10d. Afgørelsen er offentliggjort den 30. juni 2022 på Horsens Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber den 28. juli 2022.

Der er ikke klaget over afgørelsen.

Begrundelse for afgørelsen:

Det er vurderet, at gennemførelsen af planen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, idet, nedenstående punkter efterkommes i forhold til beskyttelse af natur, grundvand og tekniske anlæg.

- Spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til eksisterende renseanlæg, som har kapacitet til at modtage spildevandet.
- Regnvandet fra området renses og forsinkes i regnvandsbassin før det udledes til Porskær Bæk.

- Området ligger ikke indenfor eller Nær Natura 2000 områder/Der forventes ikke at ske en påvirkning af natur- og miljøtilstanden i Natura 2000-område nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Ændringen fra fællessystem til separatsystem har en positiv effekt for det eksisterende fællessystem da der fjernes vand fra systemet med færre overbelastninger og overløb med fortyndet spildevand til vandmiljøet.

8. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold

Som en konsekvens af tillægget sammenlægges en del af kloakopland B167 med kloakopland B172. Kloakeringsprincippet ændres til planlagt separatkloakering for den berørte del af B167. Ved færdigmelding af byggeprojektet omfattet af lokalplan 392, opdateres kloakeringsprincippet til separatkloakeret.

Følgende matrikler berøres ved ændringen:

- Matrikel nr. 15d, Nim By, Nim

9. Økonomiske forhold

For private matrikler, der berøres ved etableringen af spildevandsledninger udbetales der erstatning i henhold til "Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord". Aftalen er indgået mellem DANVA, FVD og Landbrug og Fødevarer.

9.1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering af spildevandsledningen. Rådighedsindskrænkningerne vil til den tid ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg, og vil ske efter forudgående frivillige aftaler eller ved ekspropriation.

Servitutpålæg vil blandt andet bestå i en deklaration omfattende nedenstående punkter:

1. Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side af ledningsanlægget målt fra midt af ledning. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Horsens Vand A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dets beståen.

2. Adgang til ledningsanlæg

Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå vedligeholdelses- og reparationsarbejder i det omfang Horsens Vand A/S skønner det nødvendigt.

3. Ulemper samt retablering m.v.

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med

vedligeholdelse eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren (Horsens Vand A/S) retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten.

Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med spildevandsforsyningen (Horsens Vand A/S) som påtaleberettiget.

10. Økonomi

Horsens Vand A/S forestår etablering af kloaksystemet i området, hvilket omfatter etablering af særskilt spildevands- og regnvandsledninger samt stikledninger og etablering af regnvandsbassin. De samlede udgifter for Forsyningselskabet Horsens Vand A/S ved etableringen af kloaksystemet, kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Grundejer skal betale tilslutningsbidrag for ejendommene beliggende i det oprindelige kloakopland B172, hvilket udgør 66.993,75 kr. inkl. moms pr. boligenhed jf. Samn Forsynings takstblad 2022.

11. Tidsplan

Gennemførelsen af tillægget forventes at ske i 2. halvår af 2022.

12. Vedtagelse

Forslag til Tillæg nr. 68 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune har været offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside i perioden fra den 30. juni 2022 til den 25. august 2022.

Horsens Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller hørings svar til Tillæg nr. 68 før høringsfristens udløb. Tillægget vedtages dermed administrativt og offentliggøres endeligt på Horsens Kommunes hjemmeside.

14. *Referencer

Copyright

Kort er gengivet af Horsens Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright@ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Ortofoto, er gengivet af Horsens kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Artsfredningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse

Planloven

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Spildevandsplan 2012-2015

<https://sektorplaner.horsens.dk/spildevandsplan/>