


Spildevandsplan 2012-2015

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2012-2015,
Kloakering af nyt boligområde samt separatkloakering
af opland G14 og G18 i Gedved



HØRSENS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ

1	Indledning	2
2	Lovgrundlag	3
2.1	Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan	4
2.2	Tilslutningsret og pligt	4
2.3	Miljøvurdering	4
3	Forhold til anden planlægning	4
3.1	Kommuneplanen for Horsens Kommune	4
3.2	Vandplanerne	4
4	Kloak	5
4.1	Nuværende forhold	5
4.2	Plan	5
5	Beregningsforudsætninger	6
5.1	Spildevand	6
5.2	Regnvand	7
6	Miljøvurdering	7
6.1	Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen	8
7	Lodsejerforhold	8
8	Erstatninger	12
8.1	Arealbehov og rådighedsindskrænkninger	12
9	Økonomi	13
11	Vedtagelse	13

1 Indledning

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommunes omhandler kloakering af et nyt lokalplanområde ved Gedved. Lokalplan 2015-1 omhandler opførelse af dels tæt-lav og/eller åben-lav boligbebyggelse i 2 etager samt et område med fritliggende parcelhuse i 2 etager. Lokalplanområdet ligger udenfor planlagt opland, og der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen. Området planlægges til separatkloakering og oplandet kaldes G32.

Der etableres en grøn kile igennem delområde 2. I denne grønne kile etableres et regnvandsbassin i lavpunktet i dette område. Bassinet etableres med et permanent vådvolumen til forsinkelse og rensning af regnvandet fra det nye boligområde. Regnvandet ledes til det eksisterende udløb G11UR.

Spildevandet vil blive koblet på en eksisterende spildevandsledning som går gennem området og ender ved det gamle renseanlæg i Gedved. Herfra pumpes spildevandet videre til Horsens Centralrenseanlæg.



Figur 1. Placering af bassin i det nye lokalplanområde

Dette tillæg omhandler også planer om separatkloakering af de eksisterende fælleskloakerede oplande G14 og G18 samt placering af 2 bassiner til forsinkelse og rensning af regnvand fra de eksisterende oplande G12, G13, G14, G18 og G19 i Gedved til udløb G11UR. Separatkloakeringen af oplandet G18 forventes ske i efteråret 2016 og separatkloakeringen af opland G14 forventes ske i perioden 2017-2021.



Figur 2. Placering af bassiner til forsinkelse af regnvand fra de eksisterende kloakplande (G12, G13, G14, G18 og G19) i Gedved.

2 Lovgrundlag

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger:

Love:

- Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1317 af 19. november 2015
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. nr. 633 af 7. juni 2010.
- Lov om afgift af spildevand, nr. 938 af 27. juni 2013

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 153 af 25. februar 2016.

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, 5/1999.
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, 3/2001.

2.1 Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan

I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen¹ skal der ske revision ved ændringer af et i Spildevandsplanen beskrevet kloakopland, eller ved optagelse af nye arealer i planen.

Revisionen sker efter retningslinjer i Miljøbeskyttelsesloven¹ og Spildevandsbekendtgørelsen².

Revisionen omfatter alene forhold i forbindelse med kloakering af opland G32, separatkloakering af opland G14 og G18 samt placering af 2 regnvandsbassiner til forsinkelse af regnvand fra oplandene G12, G13, G14, G18 og G19.

2.2 Tilslutningsret og pligt

Der er tilslutningspligt for ejendomme når stikledning er ført frem til grundgrænse, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 4.

Ejendomme indenfor spildevandsplanens godkendte kloakoplands grænse har ret såvel som pligt til at aflede spildevand til anlægget.

Sanitært spildevand, processpildevand mv. skal føres i lukkede ledninger, jf. § 8 i spildevandsbekendtgørelsen. Tag- og overfladevand kan føres i åbne ledninger, når dette sker teknisk og miljømæssigt forsvarligt.

Horsens Kommune skal meddele tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 til udledning af regnvand til nærmeste recipient.

2.3 Miljøvurdering

Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter

- Lov nr. 425 af 18. maj 2016, "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter", og

3 Forhold til anden planlægning

3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune

Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstruktur for den fysiske udvikling.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i kommuneplanen.

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

3.2 Vandplanerne

Vandplan 2010-2015 for Horsens Fjord udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer der afleder til Horsens Fjord.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i Vandplanen.

¹ Miljøministeriet LBK nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse

² Miljøministeriets BEK nr. 46 af 12. januar 2016 Bekendtgørelse om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med vandplanlægningen, idet der etableres veldimensionerede regnvandsbassiner.

4 Kloak

4.1 Nuværende forhold

Det nye kloakopland G32 er i dag landbrugsjord. De områder hvor bassinerne placeres er ligeledes landbrugsjord.

Opland G14 og G18 er fælleskloakerede oplande. Spildevand og regnvand ledes til det tidligere Gedved renseanlæg og pumpes derfra videre til Horsens Centralrenseanlæg. Spildevand og regnvand fra opland G14 og G18 har overløb via overløbsbygværk G14OVF til Tolstrup Å.

Oplande til udløb G11UR (status)

Opland	kloak	Areal	befæstelsesgrad	Bef. Areal
G11	separat	6,23 ha	0,32	1,99 ha
G12	separat	15,98 ha	0,32	5,09 ha
G13	separat	1,17 ha	0,5	0,58 ha
G14	fælles	31,11	0,28	8,74 ha
G18	fælles	2	0,8	1,6 ha
G19	fælles	1,51	0,5	0,75 ha

4.2 Plan

Det ny planopland G32 separatkloakeres, hvor regnvand ledes via et nyt regnvandsbassin i oplandet til Tolstrup Å (G11UR). Spildevandet ledes til det tidligere Gedved renseanlæg, hvor det pumpes videre til Horsens Centralrenseanlæg.


De fælleskloakerede oplande G14 og G18, ændres til separatkloakerede planoplande, hvor regnvand ledes via regnvandsbassin til Tolstrup Å. Spildevandet ledes til det tidligere Gedved renseanlæg, hvor det pumpes videre til Horsens Centralrenseanlæg. Overløbsbygværk G14OVF nedlægges. Regnvandet fra nuværende separatkloakerede oplande, som udleder via udløb G11UR, skal ligeledes renses og forsinkes via et regnvandsbassin.

Regnvandsbassinet på matrikel 11a Tolstrup by, Tolstrup skal anlægges med tæt membran, af hensyn til grundvandsinteresser.

Oplande til udløb G11UR (plan)

Opland	kloak	Areal	befæstelsesgrad	Bef. Areal	Bassin
--------	-------	-------	-----------------	------------	--------

G11	separat	6,23 ha	0,32	1,99 ha	
G12	separat	15,98 ha	0,32	5,09 ha	G12BR (nyt bassin)
G13	separat	1,17 ha	0,5	0,58 ha	G12BR (nyt bassin)
G14	separat	31,11 ha	0,28	8,74 ha	G14BR (nyt bassin)
G18	separat	2 ha	0,8	1,6 ha	G14BR (nyt bassin)
G19	separat	1,51 ha	0,5	0,75 ha	G14BR (nyt bassin)
G32	separat	19 ha	0,35	5,32 ha	G32BR (nyt bassin)



Figur 3: Opland G14, G18 og G32 planlægges til separatkloakering (gul).

5 Beregningsforudsætninger

5.1 Spildevand

Opland	Areal	belastning
G11	6,23 ha	110 PE (skole)
G12	15,98 ha	626 PE
G13	1,17 ha	24 PE (plejeboliger)
G14	31,11 ha	753 PE

G18	2 ha	6007 PE (fjerkræslagteri)
G19	1,51 ha	159 PE
G32	19 ha	ca. 345 PE

Det samlede områdes årlige belastning på Horsens Centralrenseanlæg vil være på ca. 8.024 PE. Horsens Centralrenseanlæg har en kapacitet på 210.000 PE. Den forventede tilledte PE er på ca. 199.875 PE. Det vurderes derfor at renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevandet.

5.2 Regnvand

Opland	Areal	Red. areal	Udløb	Recipient	Bassin
G11	6,23 ha	2 ha	G11UR	Tolstrup Å	
G12	15,98 ha	5,1 ha	G11UR	Tolstrup Å	G12BR (nyt bassin)
G13	1,17 ha	0,59 ha	G11UR	Tolstrup Å	G12BR (nyt bassin)
G14	31,11 ha	8,7 ha	G11UR	Tolstrup Å	G14BR (nyt bassin)
G18	2 ha	1,6 ha	G11UR	Tolstrup Å	G14BR (nyt bassin)
G19	1,51 ha	0,76 ha	G11UR	Tolstrup Å	G14BR (nyt bassin)
G32	19 ha	6,65 ha	G11UR	Tolstrup Å	G32BR (nyt bassin)

6 Miljøvurdering

Ifølge § 8 stk. 2, nr. 1 i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter", lov nr. 425 af 18. maj 2016, skal myndigheden vurdere, om planer der er omfattet af lovens § 8 stk. 1, nr. 1, og som fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, eller omfatter mindre ændringer i allerede bestående planer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På dette grundlag skal det vurderes, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 10.

Det vurderes, at gennemførelsen af projektet ikke vil have negativ betydning for natur og landskab, da der ikke ligger noget beskyttet natur i området.

Horsens Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

På den baggrund vurderes det, at der ikke skal foretages en Miljøvurdering af tillægget i henhold til bekendtgørelsen.

6.1 Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen

Vurderingen af, at tillægget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en Miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

7 Lodsejerforhold

Der anlægges en ny spildevandsledning og regnvandsledning i opland G14 og G18. Dette bevirker at ejendomme i disse oplande vil blive pålagt at separatkloakere på egen grund. Følgende ejendomme vil blive berørte:

Bojsensvej 1A, 8751 Gedved

Bojsensvej 1, 8751 Gedved

Bojsensvej 2, 8751 Gedved

Bojsensvej 3, 8751 Gedved

Bojsensvej 4, 8751 Gedved

Bojsensvej 5, 8751 Gedved

Bojsensvej 6, 8751 Gedved

Bojsensvej 8, 8751 Gedved

Bryggervej 1, 8751 Gedved

Bryggervej 2, 8751 Gedved

Bryggervej 3, 8751 Gedved

Byskovsvej 1, 8751 Gedved

Byskovsvej 2, 8751 Gedved

Byskovsvej 3, 8751 Gedved

Byskovsvej 4, 8751 Gedved

Byskovsvej 5, 8751 Gedved

Byskovsvej 6, 8751 Gedved

Byskovsvej 8, 8751 Gedved

Byskovsvej 10, 8751 Gedved

Byskovsvej 12, 8751 Gedved

Egebjergvej 1, 8751 Gedved

Egebjergvej 2, 8751 Gedved

Egebjergvej 4, 8751 Gedved

Egebjergvej 6, 8751 Gedved

Egebjergvej 8B, 8751 Gedved

Egebjergvej 8C, 8751 Gedved

Egebjergvej 10A, 8751 Gedved

Egebjergvej 10B, 8751 Gedved

Egebjergvej 10C, 8751 Gedved
Egebjergvej 11, 8751 Gedved
Egebjergvej 11A, 8751 Gedved
Egebjergvej 12, 8751 Gedved
Egebjergvej 13, 8751 Gedved
Egebjergvej 14, 8751 Gedved
Egebjergvej 14A, 8751 Gedved
Egebjergvej 15, 8751 Gedved
Egebjergvej 16, 8751 Gedved
Egebjergvej 17, 8751 Gedved
Egebjergvej 18, 8751 Gedved
Egebjergvej 19, 8751 Gedved
Egebjergvej 20, 8751 Gedved
Egebjergvej 21, 8751 Gedved
Egebjergvej 22, 8751 Gedved
Egebjergvej 24, 8751 Gedved
Egebjergvej 25, 8751 Gedved
Egebjergvej 26, 8751 Gedved
Egebjergvej 26B, 8751 Gedved
Egebjergvej 27, 8751 Gedved
Egebjergvej 28A, 8751 Gedved
Egebjergvej 28B, 8751 Gedved
Egebjergvej 29, 8751 Gedved
Egebjergvej 30, 8751 Gedved
Egebjergvej 31, 8751 Gedved
Egebjergvej 32, 8751 Gedved
Egebjergvej 33, 8751 Gedved
Egebjergvej 33A, 8751 Gedved
Egebjergvej 34, 8751 Gedved
Egebjergvej 35, 8751 Gedved
Egebjergvej 35A, 8751 Gedved
Egebjergvej 36, 8751 Gedved

Egebjergvej 37, 8751 Gedved
Egebjergvej 37A, 8751 Gedved
Egebjergvej 38, 8751 Gedved
Egebjergvej 39, 8751 Gedved
Egebjergvej 40, 8751 Gedved
Egebjergvej 41, 8751 Gedved
Egebjergvej 42, 8751 Gedved
Egebjergvej 43, 8751 Gedved
Egebjergvej 44, 8751 Gedved
Egebjergvej 44M, 8751 Gedved
Egebjergvej 45, 8751 Gedved
Egebjergvej 46, 8751 Gedved
Egebjergvej 48, 8751 Gedved
Engvej 4, 8751 Gedved
Højbovej 1F, 8751 Gedved
Kibæksvej 1, 8751 Gedved
Kibæksvej 2, 8751 Gedved
Kibæksvej 2A, 8751 Gedved
Kibæksvej 4, 8751 Gedved
Kibæksvej 6, 8751 Gedved
Kirkevej 1A, 8751 Gedved
Kirkevej 1B, 8751 Gedved
Kirkevej 1C, 8751 Gedved
Kirkevej 1D, 8751 Gedved
Kirkevej 2A, 8751 Gedved
Kirkevej 2B, 8751 Gedved
Kirkevej 2C, 8751 Gedved
Kirkevej 2B, 8751 Gedved
Kirkevej 2E, 8751 Gedved
Kirkevej 2F, 8751 Gedved
Kirkevej 2G, 8751 Gedved
Kirkevej 3, 8751 Gedved

Kirkevej 5B, 8751 Gedved
Kirkevej 6, 8751 Gedved
Kirkevej 7, 8751 Gedved
Kirkevej 9, 8751 Gedved
Kirkevej 10, 8751 Gedved
Kirkevej 10A, 8751 Gedved
Kirkevej 10B, 8751 Gedved
Kirkevej 11, 8751 Gedved
Kirkevej 13B, 8751 Gedved
Kirkevej 14, 8751 Gedved
Kærvej 1A, 8751 Gedved
Kærvej 1B, 8751 Gedved
Kærvej 2, 8751 Gedved
Kærvej 4, 8751 Gedved
Martinsvej 1, 8751 Gedved
Martinsvej 2A, 8751 Gedved
Martinsvej 2B, 8751 Gedved
Martinsvej 2C, 8751 Gedved
Martinsvej 2D, 8751 Gedved
Martinsvej 3, 8751 Gedved
Martinsvej 4, 8751 Gedved
Martinsvej 6, 8751 Gedved
Martinsvej 7, 8751 Gedved
Martinsvej 8, 8751 Gedved
Martinsvej 9, 8751 Gedved
Martinsvej 11, 8751 Gedved
Martinsvej 13, 8751 Gedved
Martinsvej 14, 8751 Gedved
Skanderborgvej 1, 8751 Gedved
Skanderborgvej 3, 8751 Gedved
Skanderborgvej 4, 8751 Gedved
Skanderborgvej 5, 8751 Gedved

Skanderborgvej 6, 8751 Gedved
Skanderborgvej 7, 8751 Gedved
Skanderborgvej 8, 8751 Gedved
Skanderborgvej 9, 8751 Gedved
Skanderborgvej 10, 8751 Gedved
Skanderborgvej 11, 8751 Gedved
Skanderborgvej 12, 8751 Gedved
Skanderborgvej 13, 8751 Gedved
Skanderborgvej 14, 8751 Gedved
Skanderborgvej 16, 8751 Gedved
Skanderborgvej 18, 8751 Gedved
Skanderborgvej 19, 8751 Gedved
Skanderborgvej 19C, 8751 Gedved
Skanderborgvej 21, 8751 Gedved
Skanderborgvej 23, 8751 Gedved
Skanderborgvej 25, 8751 Gedved
Skovvej 1, 8751 Gedved
Skovvej 2, 8751 Gedved
Skovvej 3, 8751 Gedved
Skovvej 4, 8751 Gedved
Skovvej 5, 8751 Gedved
Skovvej 6, 8751 Gedved
Skovvej 7, 8751 Gedved
Skovvej 7A, 8751 Gedved
Skovvej 8, 8751 Gedved
Skovvej 9, 8751 Gedved
Skovvej 10, 8751 Gedved
Skovvej 12, 8751 Gedved
Skovvej 14, 8751 Gedved
Skovvej 16, 8751 Gedved
Skovvej 18, 8751 Gedved
Syrenvej 9, 8751 Gedved

Toftevej 1, 8751 Gedved	Vestervej 6A, 8751 Gedved
Toftevej 3, 8751 Gedved	Vestervej 7, 8751 Gedved
Vestervej 1, 8751 Gedved	Vestervej 8, 8751 Gedved
Vestervej 2, 8751 Gedved	Vestervej 9, 8751 Gedved
Vestervej 2A, 8751 Gedved	Vestervej 10, 8751 Gedved
Vestervej 2B, 8751 Gedved	Vestervej 11, 8751 Gedved
Vestervej 2C, 8751 Gedved	Vestervej 12, 8751 Gedved
Vestervej 2D, 8751 Gedved	Vestervej 14, 8751 Gedved
Vestervej 3, 8751 Gedved	Vestervej 16, 8751 Gedved
Vestervej 4, 8751 Gedved	Vestervej 18, 8751 Gedved
Vestervej 4A, 8751 Gedved	
Vestervej 4B, 8751 Gedved	
Vestervej 5, 8751 Gedved	
Vestervej 6, 8751 Gedved	

I forbindelse med etableringen af den planlagte spildevandsledning skal der erhverves ret til, at nedlægge ledningerne og sikre fremtidig vedligeholdelse. Kloakken er ikke færdigprojekteret, så det er endnu ikke klarlagt hvor ledningen placeres. Muligvis kan følgende lodsejere blive berørte:

Matr. nr. 19c Gedved by, Tolstrup – Horsens Kommune, Rådhusvej 4, 8700 Horsens.

Matr. nr. 15a Gedved by, Tolstrup – Jan Flesner, Geneesgade 5 , 8700 Horsens

Matr. Nr. 11a Tolstrup by, Tolstrup – Ulla Marianne Andreassen, Kirkedalsvej 1, 8732 Hovedgård.

Matr. nr. 11ao Gedved by, Tolstrup – Horsens Kommune, Natur og Miljø, Rådhusvej 4, 8700 Horsens.

Matr. nr. 12bp Gedved by, Tolstrup – Tigerens rede ApS, Vestervej 4, 8751 Gedved.

Matr. nr. 12c Gedved by, Tolstrup – Tigerens rede ApS, Vestervej 4, 8751 Gedved

Matr. nr. 5a Gedved by, Tolstrup – Niels Anders Lund Svendsen, Skanderborgvej 15, 8751 Gedved.

Matr. nr. 17d Gedved by, Tolstrup – Poul-Erik Blach Mogensen, Lundumhedevej 26, 8700 Horsens.

Matr. nr. 3g Gedved by, Tolstrup – Niels Anders Lund Svendsen, Skanderborgvej 15, 8751 Gedved.

Matr. nr. 20s Gedved by, Tolstrup – Niels Anders Lund Svendsen, Skanderborgvej 15, 8751 Gedved.

Matr. nr. 3a Gedved by, Tolstrup – Erik Sejersen Winther, Skanderborgvej 16, 8751 Gedved.

Matr. nr. 12bf Gedved by, Tolstrup – Sanne K Mejlstrup Fredsgård, Byskovsvej 12, 8751 Gedved.

Matr. nr. 12bm Gedved by, Tolstrup – Horsens Kommune, Rådhusvej 4, 8700 Horsens.

Ved en gennemførelse af separat kloakering i Østbirk skal der anlægges et bassin, som berører følgende lodsejer:

Matr. nr. 3a Gedved by, Tolstrup – Erik Sejersen Winther, Skanderborgvej 16, 8751 Gedved.

Matr. nr. 11a Tolstrup by, Tolstrup – Ulla Marianne Andreassen, Kirkedalsvej 1, 8732 Hovedgård.

8 Erstatninger

For de lodsejere, der berøres ved etableringen af spildevandsledninger udbetales der erstatning i henhold til "Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord". Aftalen er indgået mellem DANVA, FVD og Landbrug og Fødevarer.

8.1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering af spildevandsledningen.

Rådighedsindskrænkningerne vil til den tid ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg, og vil ske efter forudgående frivillige aftaler eller ved ekspropriation.

Servitutpålæg vil blandt andet bestå i en deklaration omfattende nedenstående punkter:

1. Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side af ledningsanlægget målt fra midt af ledning. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Horsens Vand A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dets beståen.

2. Adgang til ledningsanlæg

Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå vedligeholdelses- og reparationsarbejder i det omfang Horsens Vand A/S skønner det nødvendigt.

3. *Ulemper samt retablering m.v.*

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelse eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren (Horsens Vand A/S) retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten.

Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med spildevandsforsyningen (Horsens Vand A/S) som påtaleberettiget.

9 Økonomi

Kloakeringen finansieres af Horsens Vand A/S, der fører regnvands- og spildevandsstik frem til matrikelskel.

Grundejere skal bekoste separering af regn- og spildevand inde på grunden.

10 Tidsplan

Gennemførelsen af tillægget forventes at ske 2016 - 2021.

11 Vedtagelse

Forslag til Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune offentliggøres i perioden 29. juni – 25. august 2016.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser til tillægget. Tillægget er efter høringsperiodens afslutning blevet administrativt vedtaget.

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskommune.dk

HØRSENS KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ
